1/2 tp

2/2


technologia żywienia technologia żywienia
Tablica pracowni technologii żywienia TP ~400/230V,50 Hz
wnękowa 60 x 50 x 20cm – 1,4m nad podłogą
Pi = 152,7 kW ; Ps = 65,0 kW
1. Na tylnej stronie drzwiczek umieścić jednokreskowy schemat tablicy i spis obwodów
2. Oznaczenia wg PN
Philips Centura–2 TCS 160 2xTL–D58W
Pomiar pracowni
Istniejące :
- TG szkoły
- ZK
szybkie wyłączanie
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274 , Warszawa
Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe S E K O R JERZY KOBYLIŃSKI
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŻYWIENIA
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul.Majdańskiej 30/36
SCHEMAT IDEOWY TABLICY PRACOWNI TP
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inż.Jerzy Kobyliński
mgr inż. Jan Szerling
październik 2010
E-1/2


Oznaczenia wg PN i rys.E1/2
szybkie wyłączanie
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274 , Warszawa
Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe S E K O R JERZY KOBYLIŃSKI
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŻYWIENIA
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul.Majdańskiej 30/36
PLAN INSTALACJI W PRACOWNI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inż.Jerzy Kobyliński
mgr inż. Jan Szerling
październik 2010
E-2/2