

Odpowiadając na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową ulicy Belżeckiej (UD-VI-ZP/7/13) w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, uprzejmie wyjaśniam:

Zapytanie z dnia 07 lutego 2013 r.

1. W ulicy są wpusty uliczne, czyli jest kanalizacja deszczowa. Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać projekt odwodnienia skoro jest ?

Odp. 1. Zamawiający wymaga zaprojektowania nowej kanalizacji deszczowej, np. większej ilości wpustów, tak by zapewnić prawidłowe odwodnienie ulicy. Istniejące wpusty można włączyć w opracowanie, z ewentualnym sprawdzeniem ich stanu i lokalizacji.

2. W ulicy są słupy betonowe oświetlenia ulicznego. Proszę o sprecyzowanie, na czym ma polegać projekt oświetlenia, czy na wymianie słupów na stalowe?

Odp. 2: Tak, oświetlenie ma być nowe na ocynkowanych słupach z nowoczesnymi energooszczędnymi źródłami światła.

3. Czy jezdnia ulicy ma być poszerzona ?

Odp. 3: Jezdnia ulicy nie musi być poszerzona.

4. Proszę o sprecyzowanie, o jaki odcinek ulicy chodzi?

Odp. 4: Dokumentacja projektowa dotyczy ulicy Belżeckiej, na odc. między ulicami Zamieniecką i Komorską.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZARZĄDZENIA PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

Jan Kusłarski
-3287-