



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Wydział Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 33 80 815, faks (022) 33 80 865

wir@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 05 września 2013 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji Przetargowej udziela odpowiedzi na pytania skierowane do przetargu nieograniczonego na „Remont boisk sportowych w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie”

1. Proszę o dokładne określenie nawierzchni na boisku do koszykówki. W projekcie jest technologia typu EPDM 7+7 = 14 mm, a w przedmiarze "nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm".
2. Proszę o wskazanie miejsca wykonania natrysku, poz. 28 kosztorysu, 704 m2. W przedmiarze jest to ujęte w dziale "Boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej", gdzie wg projektu ma być; nawierzchnia typu EPDM 7+7.
3. Czy wykonanie odwodnienia liniowego też wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia ?

#### Odpowiedź na ww. pytania:

ad. 1. Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” o grubości łącznej 13 mm składającej się z dwóch warstw: warstwy nośnej o grubości 11 mm i warstwy użytkowej o grubości 2 mm wykonanej przez dwukrotny natrysk.

ad. 2. Zamawiający wymaga wykonania warstwy użytkowej o grubości 2 mm, wykonanej przez dwukrotny natrysk na boiskach do koszykówki i siatkówki.

Ad. 3. Wykonanie odwodnienia nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

*Wiz Maciejewski WPS*

GLÓWNY SPECJALISTA

*Agata Ziemska*  
Agata Ziemska  
-2757-