

**Warszawa dn. 29.11.2013 r.**

Zamawiający informuje, że do części 2 przetargu tj. **konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie**, wpłynęło pytanie następującej treści:

„Uprzejmie proszę o podanie parametrów dźwigów przeznaczonych do konserwacji (producent, rok prod., udźwig, ilość przystanków, rodzaj napędu, czy dźwigi jeżdżą w grupie-duplex, czy samodzielnie- simplex)”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Windy

Producent:	Hydromach Sp. z o.o.
Rok prod.:	2000
Udźwig:	500 kg
Ilość przystanków:	5
Rodzaj napędu:	elektryczny cierny
Duplex czy simplex:	samodzielnie (simpleks)

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma pochyła przychodowa)

Producent:	VIMEC S.R.L.
Rok prod.:	2004
Udźwig:	230 kg
Ilość przystanków:	2
Rodzaj napędu:	elektryczny
Duplex czy simplex:	samodzielnie (simpleks)

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

*Jan Kucharski*  
-3267-