TOP

Pi=18kW
Po=18kW
Io=28A

L1,L2,L3 -
230V/400 - 50Hz -
63A



Zasil. podst. z ZK	Wskaźnik	Ochrona przepięć	Obw. zewnętrzne 1	Obw. zewnętrzne 2	Obw. zewnętrzne 3	Gn. lf. wewn. TOP	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Zasil. sterowania
YKY 4X35	napięcia	kl. B+C	YKYżo 5x35	YKYżo 5x35	YKYżo 5x35	YDYżo 3x2,5	- - -	- - -	- - -	- - -
Po=18kW	zasilania	Up<1,5kV	422V	1704V	1537V	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WLZ-3			TOP_01	TOP_02	TOP_03	TOP_11	TOP_12	TOP_13	TOP_14	TOP_15

Ster. obw. nr 1	Ster. obw. nr 2	Ster. obw. nr 3	Czujnik zmierzch.
- - -	- - -	- - -	YDY 3x1,5
- - -	- - -	- - -	- - -
TOP_15o1	TOP_15o2	TOP_15o3	TOP_15f

Sygn. zał. ster.
- - -
- - -
TOP_15szs



WIDOK ELEWACJI TABLICY OŚWIETLENIA PARKU TOP -
SKALA 1:10

UWAGA:
1. Schemat tablic opracowano w oparciu o materiały firmy Emiter

Obudowa OSZi
53x80 + OSZi
53x80

Czuba Latoszek Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWY DWÓCH PAWILONÓW
O FUNKCJI USŁUGOWEJ
I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ.
PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów
Nr ew. działek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27,
121/28 obręb 3-04-07

INWESTOR
M. St. Warszawa,
Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
Elektryczna

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Radosław Kaczmarek	POM/0217/POOE/09	

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Jarosław Kur	POM/IE/0165/03	

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT TABLICY TOP

DATA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
Maj 2014	---

NR RYSUNKU
E004

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z o.o.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r.)