


- 1 - Jednostka zewnętrzna Altherma 16,0 kW
- 2 - Moduł hydrauliczny LT ścienny; grzałka 0-;9kW
- 3 - Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej 150 dm3
- 4 - Pompa c.o. (P-1)
- 5 - Pompa c.w. (P-2)
- 6 - Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.
- 7 - Zawór bezpieczeństwa membranowy (ZB-1) DN15
- 8 - Zawór bezpieczeństwa
- 9 - Zawór oddinający
- 10 - Zawór zwrotny DN25
- 11 - Manometr 0-;0,6 MPa
- 12 - Termometr 0-;100°C
- 13 - Pompa cyrkulacyjna c.w.(P-3)
- 14 - Naczynie wzbiorcze przeponowe
- 15 - Zawór oddinający DN15
- 16 - Zawór oddinający DN20
- 17 - Filtł siatkowy DN20
- 18 - Zawór antyskażeniowy DN20
- 19 - Zawór zwrotny DN15
- 20 - Manometr 0-;1,0 MPa
- 21 - Wodomierz qn = 1,5 m3/h

 <div>Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Sobieskiego 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekt@czubalatoszek.pl</div>
<div>PROJEKT DWÓCH PAWILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ</div> <div>Działka: Praga Południe N. St. Warszawy, ul. Szaserów Inw. ew. działek: 12/117, 12/118, 12/121, 12/124, 12/126, 12/127, 12/128 odbiór: 504-07</div>
<div>INWESTOR</div> <div>M. St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe Warszawa ul. Grochowska 274</div>
<div>FAZA OPRACOWANIA</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div>
<div>BRANŻA</div> <div>INSTALACJE SANITARNE</div>
<div>PROJEKTANT</div> <div>NR UPRAWNIEN NR PODPIS</div>
<div>mgr inż. Jakub Mandes</div> <div>nr upr.: Wa-61100</div>
<div>mgr inż. Aleksandra Król</div> <div>nr upr.: Wa-56100</div>
<div>TYTUŁ RYSUNKU</div> <div>INSTALACJE WENTYLACJI I OGRZEWANIA - SCHEMAT INSTALACJI GRZEWOCZEJ W BUDYNKU "A"</div>
<div>DATA RYSUNKU</div> <div>17 czerwiec 2014</div>
<div>NR RYSUNKU</div> <div>14.01.PW.S.VIII.09</div>
<div>SKALA RYSUNKU</div> <div>1:X</div>
<div>Praca autorstwa: Czuba Latoszek Sp. z o.o. Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez zgody z Czuba Latoszek Sp. z o.o. (Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1984r.)</div>