



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
wzp@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 02 września 2015 r.

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/73/15

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie budowy zespołu boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie – II etap** – nr sprawy UD-VI-ZP/73/15.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, informuje, że do postępowania wpłynęło pytanie następującej treści:

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.

Zamawiający w opisie pkt. 13.4.4. podaje bardzo szczegółowo parametry jakie ma spełniać nawierzchnia poliuretanowa. Jest to narzucenie parametrów nawierzchni konkretnego producenta.

W związku z tym, że Zamawiający nie może narzucać wykonania nawierzchni konkretnego dostawcy bardzo proszę o dopuszczenie równoważnej nawierzchni o poniższych parametrach:

1. Grubość nawierzchni min. 16 (8+8)
2. Odkształcenie pionowe (mm) w temperaturze (23+-2) C 2,6
3. Amortyzacja - redukcja siły w % w temperaturze (23+-2)C 51
4. Odporność na ścieranie - utrata masy po 1000 cyklach badawczych (g) 1,6
5. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 121+-8
6. Wytrzymałość na rozciąganie Tr, MPA 0,6+-0,06
7. Twardość, Shore'a A 52+-8
8. Odporność na działanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej 4-5

Posiadane dokumenty: badanie dla potrzeb RT ITB, atest higieniczny PZH, aktualne badanie na zgodność z PN-EN 14877, autoryzacja producenta, karta techniczna, badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni, próbka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści każdą nawierzchnię spełniającą wymagania określone w dokumentacji projektowej. Zaproponowana nawierzchnia ich nie spełnia.

Jednocześnie informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.