

## sscorchitekti

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumlewicz, Sobczyk, Ciechan - Architekti Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

# BUDYNEK ŻŁOBKA

lokalizacja inwestycji :

WARSAWA, UL. SZKOŁY ORLAŁ działki ew. nr: 14, 15, 16, 17 obręb  
3-06-07 oraz nr 13 obręb 3-06-08 na terenie  
dzielnicy Praga Południe

branza:

## instalacje elektryczne

jednostka projektowa : **SSCARCHITEKCI sp. z o. o.**

*[dawnej Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan  
- Architeci, Spółka partnerska]*  
31-215 Kraków, ul. Solskiego 1/10  
biuro@sscarchiteci.pl

główny projektant:

**arch. Paweł Szumielewicz**  
uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej

projektant:

inż. Marian Prażmowski  
UAN-Upr. 273/87

**sprawdzający :**

inż. Andrzej Ogorzałek  
NR.Upr.224-Km /72

opracowujący :

Bartosz Prażmowski

faza projektu :

data opracowania :

# PROJEKT WYKONAWCZY

2016.02.16

nazwa rysunku :

skala rysunku :

**SCHEMAT IDEOWY -  
TABLICY TB 1/1**

numer rysunku :

# E 2/2/B

Aparatura	Przewody	Odb.	kW Moc	Nr. pomieszczenia
PE N 24  P302-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	F&F AMVZ-16A  YKY 3x 10 ²			OSŁ. ZEWNĘTRZNE ULICZNE
25 S 311 B-10			0,5	
26 S 311 B-10	F&F AMVZ-16A  YKY 3x 6 ²		0,52	OSŁ. ZEWNĘTRZNE OGRODOWE
27  P302-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	YDY 3x 2,5 ²	x4	0,8	KIEROWNIK 004
28 S 311 B-16				
29 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x4	0,8	POK. PSYCHOLOGA 005
30 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x4	0,8	GAB. POM. PRZEMIED 006
31 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x1	0,2	WC 008
32  P302-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	YDY 3x 2,5 ²	x2	0,4	MAGAZYN 007
33 S 311 B-16				
34 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x6	1,2	SALA WIELOFUNKCYJNA 080
35 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x2	0,4	WC 075;076
36 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x2	0,4	MAGAZYN 078 POM PORZ 077
37  P302-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	YDY 3x 2,5 ²	x5	1,0	KOMUNIKACJA 001;010 WOZKOWNIA 002
38 S 311 B-16				
39 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x5	1,0	POM. SOCJALNE 003
40 S 311 B-16	YDY 3x 2,5 ²	x2	0,4	ARCHIWUM 079
41  P304-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	YDY 6x 2,5 ²		4,5	POM. SOCJALNE 003 KUCHNIA ELEKTRYCZNA
42 S 313 B-25				
43  P302-25-30-A Δ I <sub>n</sub> =0,03 A	YDY 3x 4 ²		0,8	NAPĘD BRAMY ZEWNĘTRZNEJ
44 S 311 B-10				
45 OBUDOWA NAŚCIENNA NXL160 5 x 24 (N+PE) z drzwiczkami				
46				

Zmiana "B" - uzupełnienie wyposażenia szafy o zasilanie napędu bramy zewnętrznej