



TH



Pi=2,1 kW
TN-C-S

Zestawienie komponentów		
003143	sygnalizator potrójny 250/500 V	1
004354	rozł. izol. FR 303 63 A	1
004884	mod. blok listew rozdź. BR 4-7	1
008400	wył. różnic. P 312 B 10 A-30 mA AC	1
008402	wył. różnic. P 312 B 16 A-30 mA AC	1
601942	rozdź. RN65 IP65 2x12 z listwami przył.	1
605556	wył. S 303 B 25 3P 25 A 6 kA	1
wszystkie elementy Legrand		

<div>PRECYZJA</div> <div>ul. REMBIELIŃSKA 20/166</div> <div>TEL. 512-361-811</div> <div>FAX. 22-302-84-50</div> <div>03-352 WARSZAWA</div>			
Obiekt			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XCIX			
ul. FUNDAMENTOWA 38/42 WARSZAWA			
Faza			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat			
MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO			
Treść rysunku			
schemat tablicy hydroforni TH			
Skala	Opracował	Uprawnienie	Nr rysunku
---	Zbigniew Winiarek	Wa-379/01	
Data	Opracował		
05.2015	Waldemar Lasek	63/79	6