



## Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509

ppl.[wzp@um.warszawa.pl](mailto:wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/30/16

Warszawa, dn. 07 kwietnia 2016 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej piwnic, instalacji oświetlenia awaryjnego, wymiana instalacji pomieszczenia parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40** – nr sprawy UD-VI-ZP/30/16.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej informuje, że do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań i treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego zamieszczamy niżej:

- 1) W rozdziale 16 pkt. 2.3 a) SIWZ Zamawiający wskazał, że dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga wykazania co najmniej „dwóch robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem roboty instalacyjne sieci elektrycznej i sieci teleinformatycznej wykonane w obiekcie oświatowym o wartości brutto po min. 50.000 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ” Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie powyższego zapisu poprzez dopuszczenie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem roboty instalacyjne sieci elektrycznej i sieci teleinformatycznej wykonane w obiekcie użyteczności publicznej. Uważamy, iż obecny zapis w SIWZ jest zbyt zawężający i ograniczający konkurencję, wprowadzenie proponowanych przez nas zmian umożliwi dostęp Zamawiającemu do szerszej grupy doświadczonych Wykonawców. Konsekwencją wprowadzonych przez Zamawiającego ograniczeń jest w konsekwencji uniemożliwienie Wykonawcom posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji budynków podobnych robót w budynkach użyteczności publicznej pominiętych przez Zamawiającego. Zamawiający w sposób nieuzasadniony dyskryminuje wykonawców przez wyłączenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez podmioty, które dysponują wiedzą i doświadczeniem wystarczającym dla zrealizowania podobnej inwestycji. Nadmieniamy również, iż budynek oświatowy wchodzi w zakres budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją budynku użyteczności publicznej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 12.04.2022r z póź. zm.).

**AD 1 Oceny zgodności dokumentów oferty z SIWZ zamówienia dokona komisja przetargowa.**

- 2) Czy z uwagi na krótki okres realizacji robót nie powinien ulec znacznemu skróceniu określony we wzorze Umowy:
  - § 8 ust. 2 - termin, w którym Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian;
  - § 9 ust. 2 - termin, w którym Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ?

**AD 2 Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla zmiany przywołanych zapisów umowy.**

- 3) Proszę dokładnie określić obszar objęty opracowaniem, załączone rysunki i opis dot. kondygnacji od parteru do II piętra w tytule jest tylko parter i piwnica.

**AD. 3 Zakres robót dotyczy piwnic i parteru. Wymiana opraw dotyczy także pietra I i II wg**

ustaleń z użytkownikiem.

- 4) W załączonej dokumentacji brakuje schematów rozdzielnic piętrowych PIWNIC RGP i PARTERU RPP - pytanie czy one są objęte dostawą.
- 5) Ww. rozdzielnic też nie ma ujętych w przedmiarze.

**AD. 4, 5** Zakres prac wymieniony w pytaniach został wykonany w etapach wcześniejszych.

- 6) W przedmiarze brakuje WZLów zasilających RGP i RPP.
- 7) W przedmiarze brakuje obudowy ww. WZLów w obudowie REI 120 - trzeba zaznaczyć, że żadne obudowy WZLów nie mają klasy REI tylko mogą mieć EI.

**AD. 6,7** Zakres prac wymieniony w pytaniach został wykonany w etapach wcześniejszych.

- 8) W przedmiarze brakuje oprav oświetlenia ewakuacyjnego.

**AD. 8** Oświetlenie ewakuacyjne zostało wykonane w poprzednich etapach. Obecnie zamawiający przewidział uzupełnienie oświetlenia awaryjnego zgodnie z pkt. 43 d.2 oraz 45 d.2 przedmiaru robót.

- 9) W przedmiarze brakuje zakresu gniazd komputerowych, okablowania strukturalnego, instalacji oddymiania klatki schodowej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

**AD. 9** Zakres prac wymieniony w pytaniu został wykonany w etapach wcześniejszych. Należy natomiast wycenić w ofercie przeniesienie 10 kompletów gniazd komputerowych, w ramach danego pomieszczenia.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie udzielonych odpowiedzi **nie zachodzą** przesłanki do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.