



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

UD-VI-WZP.271. .2017.ALU

Warszawa, dn. 05 maja 2017 r.

Nr pisma

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/32/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” przy ul. St. Augusta 77 w Warszawie** oraz **modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki” przy ul. Świętosławskiej 3 w Warszawie** – nr sprawy UD-VI-ZP/32/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje treść pytań zadanych do ww przetargu oraz treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

„W nawiązaniu do przedmiotowego przetargu:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” przy ul. St. Augusta 77 w Warszawie.

2. Modernizacja ogrodu przedszkolnego w przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki” przy ul. Świętosławskiej 3 w Warszawie

i dokumentacji projektowej zamieszczonej na BIP, proszę o określenie czy rura do doprowadzania wody do systemu nawadniającego na obu inwestycjach jest wyprowadzona na zewnątrz budynku i ew. jakiej jest średnicy? Jest to informacja konieczna do właściwej wyceny systemów nawadniających na obu tych obiektach.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W obu przedszkolach przewód wodociągowy o średnicy fi 32 jest wyprowadzony na zewnątrz budynku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 09.05.2017 r. na dzień 11.05.2017 r. składanie ofert do godz. 13:00, otwarcie ofert o godz. 14:00