



Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl

Handwritten signature and date: 29.06.17

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnicy Praga Południe

03-841 Warszawa

ul. Grochowska 274

Warszawa, 29.05.2017

Nr sprawy: VAWW/EWT/17/ 1712580 /1

**Dotyczy: aktualizacja warunków technicznych przyłączenia wężła ciepłego
do sieci ciepłowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS2-15-0124_2)**

Na podstawie złożonego wniosku z dnia 29.05.2017r. Veolia Energia Warszawa S.A. aktualizuje wydane w dniu 17.01.2017 znak VAWW/EWT/17/1633865/1 techniczne warunki przyłączenia wężła ciepłego w obiekcie zlokalizowanym na działce nr ewid. 22 z obr. 3-04-14 przy **ul. Kwatery Głównej 13**, w zakresie zmiany miejsca wcięcia do sieci ciepłowniczej.

I - Warunki techniczne przyłączenia:

**Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Praga Południe 03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274**

- Miejsce włączenia do s.c. :
- sieć cieplna preizolowana 2xDN300mm, przed studzienką K12/SH2.
 - **Należy zaprojektować s.c. od istniejącej sieci cieplnej preizolowanej 2xDN300mm, o śr. 2xDN 125mm za ulicę Kwatery Głównej. Z tej s.c. zaprojektować przyłącze do budynku Kwatery Głównej 13 z możliwością dalszego poprowadzenia s.c. w kierunku południowym.**
 - Każdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wężła ciepłego wymaga wystąpienia o korektę warunków przyłączenia.

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia.cc

www.veolia.pl



UD-VI-WOM-KO/20458/17 2017-06-06 Krakowiak



- Aktualizacja warunków jest ważna łącznie z technicznymi warunkami przyłączenia określonymi w piśmie z dnia 17.01.2017. znak VAW/EWT/17/ 1633865 /1 które poza zapisami w niniejszym piśmie są nadal aktualne.

Niniejsze uzgodnienia aktualne są przez okres **dwóch lat** od daty wydania.

Do wiadomości:

1. HO
2. HP
3. DI
4. ZEC Wschód
5. EWT a/a

Kierownik
Wydziału Wsparcia Technicznego

Danuta Krasieńska

Sprawę prowadził: Krzysztof Romankiewicz Dział Techniczny tel (22) 658-56-12 e-mail krzysztof.romankiewicz@veolia.com



