



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

UD-VI-WZP.271. .2017.ALU

Warszawa, dn. 12 czerwca 2017 r.

Nr pisma

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/47/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 177, przy ul. Tarnowieckiej 4** – nr sprawy UD-VI-ZP/47/17.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej przekazuje odpowiedzi Wydziału Infrastruktury na pytania zadane do w/w postępowania:

1. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie prac ogólnobudowlanych towarzyszących wykonaniu nowych instalacji elektrycznych jest jedynie zaprawianie bruzd wykonanych w celu montażu podtynkowego instalacji elektrycznych, gotową zaprawą cementowo-wapienną, bez ich szpachlowania i malowania. Proszę również o potwierdzenie iż w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi malowanie ścian i sufitów.

AD. 1 W wycenie oferty należy uwzględnić, w pozycji zaprawianie bruzd, wykonanie także szpachlowania oraz malowania wykonanych wykuć.

2. Zgodnie z opisem technicznym, zawartym w Projekcie wykonawczym (punkt 3.1 – WLZ i tablice bezpiecznikowe) „*Instalacje elektryczne pomieszczeń części kuchennej przedszkola pozostają poza zakresem opracowania*” W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, iż w obrębie pomieszczeń części kuchennej przedszkola należy jedynie wymienić oprawy oświetleniowe na ledowe w stosunku 1:1, bez zmiany istniejących instalacji elektrycznych.

AD. 2 W pomieszczeniach części kuchennej należy wymienić oprawy oświetleniowe na oprawy LED w stosunku 1:1. Natomiast instalacja elektryczna podlega wymianie, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

3. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie instalacji siły i sterowania (punkt 3.2.3 projektu) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie wykonanie punktu przyłączeniowego dla agregatu prądotwórczego, natomiast ewentualne wypożyczenie agregatu prądotwórczego będzie leżało po stronie użytkownika.

AD. 3 Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także koszt wypożyczenia agregatu, jego podłączenia i obsługi.

4. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej na roboty elektryczne w tym rzutów:
 - instalacje gniazd 230V,
 - instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz kierunkowego
 - instalacja logiczna – okablowanie strukturalne
 - instalacja telefoniczna
 - instalacja dzwonekowa
 - instalacja domofonowa

- instalacja monitoringu

AD. 4 SIWZ zawiera kompletną dokumentację projektową dostarczoną przez projektanta.

5. Czy zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie nowych instalacji elektrycznych natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych? Taki system prowadzenia instalacji w znacznym stopniu ograniczy zabrudzenia i zakurzenia, które powstają podczas brudzenia.

AD. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na montaż listew elektroinstalacyjnych.

6. Zgodnie z punktem 13.1 SIWZ „Prace będą prowadzone częściowo w sąsiadującym z budynkiem przedszkola budynkiem GIMNAZJUM NR 23”. W związku z powyższym proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania prac w budynku gimnazjum.

AD. 6 W budynku gimnazjum będą prowadzone prace odłączenia dotychczasowej, wspólnej z budynkiem przedszkola instalacji siłowej, oświetleniowej, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, domofonu, itp. instalacji elektrycznych.

7. Proszę o potwierdzenie, iż zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w dokumentacji projektowej, natomiast przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowiącym opisu przedmiotu zamówienia (z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia).

AD. 7 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

8. Proszę o zmianę warunku udziału określonego w punkcie 18.2.2 SIWZ:
*wykonania co najmniej trzech robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem roboty instalacyjne sieci elektrycznej wykonane w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o kubaturze **min. 20 000 m³** i o wartości brutto po min. 200.000 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: poprzez zmniejszenie kubatury budynku do odpowiadającej budynkowi przedszkola nr 177, czyli około **2 000 m³***

AD. 8 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

*Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 14.06.2017 r. na dzień **19.06.2017 r.** składanie ofert do godz. **13:00** otwarcie ofert o godz. **14:00.***