



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Urząd Dzielnicy Praga-Południe  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509  
[ppl.wzp@um.warszawa.pl](mailto:ppl.wzp@um.warszawa.pl) [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

UD-VI-WZP.271. .2017.ALU

Warszawa, dn. 03 sierpnia 2017 r.

Nr pisma

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/63/17

### Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **modernizacja placu zabaw oraz boisk SP nr 312 ul. Umińskiego 12 oraz budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24** – nr sprawy UD-VI-ZP/63/17.

**Zapytanie do przetargu:** „Modernizacja placu zabaw oraz boisk SP nr 312 ul. Umińskiego 12 oraz budowa boiska dla Zespołu Szkół nr 37 przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24”

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego nawierzchni ze sztucznej trawy o lepszych parametrach użytkowych jako produkt równoważny/ lepszy.

#### **Proponowane parametry:**

Wysokość: min 20mm

Typ włókna: monofil

Rodzaj włókna: 100% polietylen na całej długości wzmocnione rdzeniem stabilizującym

Dtex: min 11000

Grubość każdego włókna: min 210 mikronów

Ilość włókien: min 34000/m<sup>2</sup>

Waga całkowita: min 2410g/m<sup>2</sup>

Kolor włókna: 2 odcienie zieleni

#### **Wymagane dokumenty:**

Karta techniczna trawy syntetycznej i maty

Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej oraz wypełnienia

Autoryzacja producenta wydana na zadanie objęte przetargiem

Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendacją techniczną ITB

Próbka trawy 25cm x 15cm

Trawa o powyższych parametrach jest trawą dużo lepszą jakościowo oraz 2.5 raza gęstszą niż wymaga zamawiający. Ze względu na gęstość posiada lepsze właściwości użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe.

Bardzo proszę o dopuszczenie w/w trawy jako produkt równoważny

Odpowiedź:

Proponowana przez Oferenta nawierzchnia z trawy sztucznej spełnia wymogi Zamawiającego z wyjątkiem dwóch parametrów: wysokości włókna oraz jego grubości. Proponowana trawa ma wysokość 20 mm, a Zamawiający wymaga 25 mm. W tym przypadku nie można mówić, że jest to produkt równoważny.

NACZELNIK  
Wydziału Infrastruktury  
dla Dzielnicy Praga Południe

Andrzej Wójcik  
-2755-