

Pytania z dnia 28.02.2019 r. (wplynęły poprzez e-mail Zamawiającego)

1. Proszę o udostępnienie specyfikacji materiałowej dla wentylacji w programie edytowalnym xls. Umożliwi to zliczenie m² kanałów. Obecnie specyfikacja ta załączona jest w formie nieedytowalnej pdf co powoduje, iż ewentualne zliczenie kanałów wentylacyjnych jest znacznie wolniejsze i musi odbywać się ręcznie poprzez sumowanie łącznie aż 105 stron specyfikacji z pozycjami poszczególnych odcinków kanałów i kształtek w m² blachy niezbędnej do wykonania tychże kanałów.
2. Proszę o udostępnienie dokumentacji rys. V04 w kolorze. Obecnie rysunek jest czarno – biały co powoduje znaczne zlanie się podkładu architektonicznego z rozrysowaną trasą wentylacji mechanicznej na tej kondygnacji.
3. Czy odcinki kanałów wentylacyjnych N/W wychodzące na dach do centrali należy oprócz izolacji termicznej gr. 100mm pokryć płaszczem z blachy?
Jeśli tak prosimy o wytyczne w zakresie rodzaju blachy do wykonania płaszcza stal ocynkowana czy aluminium.
4. Proszę o określenie standardu białego montażu. Zarówno w opisie technicznym do inst. Wodkan, jak i w opisie do architektury i aranżacji wnętrz oraz w specyfikacjach STWIOR nie ma informacji o rodzaju, typach umywalek, misek, natrysków.
5. Proszę o informacje czy miski ustępowe należy montować na stelażach czy jako kompakty.
6. Proszę o informacje czy pisuar należy montować na stelażach czy wiszące na ścianie
7. Proszę o informacje czy umywalki należy montować na stelażach czy wiszące na ścianie
8. Proszę o określenie w których pomieszczeniach należy przewidzieć biały montaż w wersji JUNIOR (przybory mniejsze, dla dzieci)
9. Czy miski ustępowe w wersji Junior mają być montowane w wersji kompakt czy jako wiszące na stelażach?
10. W segmencie A w pomieszczeniach sanitarnych przyległych do sal zabaw (oddziały przedszkolne) umywalki mają być montowane do ściany czy wpuszczane w blat lub nablatowe?
Wg rzuty architektury w pomieszczeniach tych rozrysowany jest blat zaś producenci wersję JUNIOR produkują w wersji przyścienniej. Proszę o wyjaśnienie tego zakresu.
11. Czy jeśli należy montować umywalki przyścienne w wersji Junior to czy należy montować je wraz z osłoną (postumentem)?
12. Czy biały montaż w wersji JUNIOR należy wycenić w kolorze białym, czy też w wersji kolorowej np. biała umywalka i czerwona osłona (postument), biała miska ust. i czerwona deska sedesowa?
13. Czy w segmencie B i C należy przewidzieć biały montaż w wersji JUNIOR (przybory mniejsze, dla dzieci) czy w wersji standardowej/normalnej.
14. Dotyczy pom. sanitarnych A. 0.05 i A0.06. Czy należy przewidzieć biały montaż w wersji JUNIOR (przybory mniejsze, dla dzieci) czy w wersji standardowej/normalnej?
15. Dotyczy pom. sanitarnych A. 0.34 i A0.35. Czy należy przewidzieć biały montaż w wersji JUNIOR (przybory mniejsze, dla dzieci) czy w wersji standardowej/normalnej?
16. Proszę o podanie wymiarów białego montażu: kształt umywalek (owalne czy prostokątne) i ich wymiar, wymiary misek ustępowych, itp.
17. Zwracam się z prośbą o udostępnienie listy doboru kabli WLZ.
18. Proszę o informację z jakiej rozdzielni zasilane są pompy głębinowe w zbiornikach retencyjnych podziemnych?
19. Proszę o informację z jakiej rozdzielni zasilane są pompownie P1, P2 dla kd i P3 dla ks?
20. Proszę o informację z jakiej rozdzielni zasilane są separator substancji ropopochodnych, separator tłuszczu i bramy.
21. Proszę o informację z jakiej rozdzielni zasilane są pompy głębinowe w zbiornikach retencyjnych podziemnych, pompownie P1, P2 dla kd i P3 dla ks, separator substancji ropopochodnych i separator tłuszczu?
22. Proszę o informację z jakiej rozdzielni zasilane są bramy?

23. Proszę o udostępnienie legendy opraw oświetleniowych dla rysunków poszczególnych kondygnacji.
24. Przedmiar uwzględnia kabel YAKXS 4x185 w projekcie ujęto kabel 2xYKY 4x185. Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kabel miedziany.
25. Proszę o informację czy przyłączy telekomunikacyjne jest objęte zakresem GW. Jeśli tak proszę o udostępnienie szczegółowej dokumentacji i warunków przyłączenia.
26. Proszę o udostępnienie schematów ideowych szaf Rack dla instalacji LAN, CCTV, nagłośnienia.
27. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych dla elementów aktywnych (switche).
28. W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy przedmiarami, schematami blokowymi i rzutami kondygnacji, proszę o informację na temat hierarchii dokumentacji, którą GW ma uwzględnić przy przygotowaniu oferty.
29. W opisie instalacji elektrycznych projektant powołuje się na oprawy 2a, 3a, 4a. Te typy opraw nie występują na rzutach kondygnacji. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.
30. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę aparatów telefonicznych? Jeśli tak proszę o podanie parametrów wymaganych przez Inwestora.
31. Proszę o potwierdzenie, że instalacje multimedialne należy wykonać w 7 oddziałach przedszkolnych i 24 salach lekcyjnych.
32. Instalacja fotowoltaiczna. W opisie jest zapis: bezramkowe moduły wykonane w technologii szkło-szkło, wykorzystujące krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne z przednią metalizacją FC, a w tabeli poniżej : Polikrystaliczne. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
33. Proszę o wskazanie miejsca przyłącza mediów (energia elektryczna, woda) dla potrzeb placu budowy.
34. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej (.ath lub .kst)
35. Prosimy o udostępnienie rysunków projektu wykonawczego w formie edytowalnej (.dwg)
36. Prosimy o podanie klasy ekspozycji, jaka została zaprojektowana dla stropów z płyt kanałowych.