

Warszawa 2009-06-18

Serwis Obsługi Sieciowej
Inspekcja Elektroenergetyczna
SK/SK-PI
ul. Rudzka 18
01-698 Warszawa

Uzgodnienie NR 504/1/SK-PI/AS/2009

Zgodnie z **W. P. Nr. ST-CO/GD/7925/2008** uzgodniono w zakresie W.L.Z-tu i układu pomiarowego bezpośredniego dla zasilania boiska sportowego w parku OWS przy Bulwarze Stanisława Augusta przy ul. **Międzynarodowej / Waszyngtona** w Warszawie.

Moc przyłączenia **40 kW** :

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe wykonać jako nadmiarowo-prądowe **3x63 A** selektywne względem zabezpieczeń zalicznikowych jako **zespolone**.
 2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przed układem pomiarowym oraz rozłącznik bezpiecznikowy w TG należy przystosować do plombowania.
 3. Skrzynkę pomiarową należy zlokalizować w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. obok istniejącej Rozdzielni Stacji Transformatorowej nr. 10646 w odległości 6 m. zgodnie z Rys. 3 przy czym:
 - a. okienko odczytowe w skrzynce pomiarowej ma **umożliwiać** odczyt wskazań licznika, Maksymalny przekrój przewodu zasilającego i odbiorczego do licznika wynosi **16 mm²**. Wewnętrzna linie zasilająca należy prowadzić **w rurach osłonowych zgodnie z opinią ZUD**.
 5. Uzyskać zgodę pisemną na wykonanie powyższych prac od właściciela obiektu.
 6. Zaleca się zastosowanie ograniczników przepięć w instalacji klienta.
 7. Odbiór i sprawdzenie instalacji po zrealizowaniu umowy przyłączeniowej i opłaceniu opłaty przyłączeniowej.
 8. Oryginał uzgodnienia przedstawić na komisji odbiorczej.
- Załączniki: Rys. 3.

KIEROWNIK
ADAM STANISŁAW
